

규제개혁위원회 규제심사결과

심사구분 : 제 533회 경제분과위심사

안건번호 : 제 2023-53호

안 건 명 : 기숙사 건축기준 제정안

위 기숙사 건축기준 제정안을 붙임과 같이 심의·의결 하
였음.

붙 임 : 기숙사 건축기준 제정안 규제심사 결과

2023. 03. 09.

※ 동 확인증은 위 법령 제·개정안에 대한 것으로, 이후 입법과정에서
내용이 변경되는 경우, 법령에 따라 반드시 규제조정실과 규제심사
대상 여부에 관해 협의를 거쳐야 함.

규 제 개 혁 위 원 회 위 원 장



<붙임>

「기숙사 건축기준 제정안」 심사 결과

안전 개요	심사 결과
1. 일반기숙사 건축기준(신설) 일반기숙사 이용자들의 양호한 주거환경 확보를 위해 일반기숙사에 대한 건축기 준을 마련	< 개선권고 > ○ 안 제2조제1호바목은 기숙사가 ‘ 범 죄예방 건축기준 ’에 적합할 것을 요구 하고 있는데, 현행 ‘ 범죄예방 건축기준 ’에서 기숙사는 적용 대상이 아니며, 건 축물의 용도별 범죄예방 기준에도 기숙 사 관련 규정은 존재하지 않음. - 이러한 입법 불비 상황에서 ‘ 범죄예방 건축기 준 ’에 적합할 것을 요구하는 해당 조문 은 불필요한 혼란을 일으킬 수 있으므로, 안 제2조제1호바목을 삭제하고, ‘ 범죄예 방 건축기준 ’을 개정하여 기숙사를 적 용대상에 추가하고 적정 기준을 마련할 것을 개선권고
2. 공동기숙사 건축기준(신설) 공동기숙사 이용자들의 양호한 주거환경 확보를 위해 공동기숙사에 대한 건축기 준을 마련	< 개선권고 >